

発行No. S 2 2 0 3 4 9

受付日：2022年12月01日

発行日：2022年12月20日

水 質 検 査 結 果 書

種 別	井 戸 水		
依 頼 者 名	八 代 市 長 中 村 博 生 様		
採 水 場 所	熊本県八代市中北町 [REDACTED] [REDACTED]		
採 水 年 日 時	2022 年 12 月 1 日 10 時 28 分		
天 候	_____		
採 水 者	八代市役所 環境課 武宮様 ・ 緒方様		
立 会 者	_____		
気 温 (° C)	10.0 ° C	水 温 (° C)	20.5 ° C

検 査 の 項 目	検 査 の 結 果		基 準 値
一般細菌 (1ml中)	5 1		1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	不 検 出		検出されないこと
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004	未満	0.04 mg/l以下
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素 (mg/l)	1	未満	10 mg/l以下
塩化物イオン (mg/l)	3.2		200 mg/l以下
有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.3	未満	3 mg/l以下
pH値 (測定温度)	7.6	(15 ° C)	5.8以上8.6以下であること
臭気	異 臭 な し		異常でないこと
味	異 味 な し		異常でないこと
色度 (度)	0.5	未満	5 度 以下
濁度 (度)	0.1	未満	2 度 以下
結 果	上記検査項目については水質基準に適合する。		
検 査 期 日	2022 年 12 月 1 日 ～ 2022 年 12 月 3 日		
分 析 機 関	建築物飲料水水質検査業登録 熊本県八保16水第1号 [REDACTED] 株式会社 [REDACTED] 環境分析センター [REDACTED]		
検 査 者	[REDACTED]		

発行No. S 2 2 0 3 5 0

受付日：2022年12月01日

発行日：2022年12月20日

水 質 検 査 結 果 書

種 別	井 戸 水		
依 頼 者 名	八 代 市 長 中 村 博 生 様		
採 水 場 所	熊本県八代市古城町 [REDACTED] [REDACTED]		
採 水 年 日 時	2022 年 12 月 1 日 10 時 44 分		
天 候	_____		
採 水 者	八代市役所 環境課 武宮様・緒方様		
立 会 者	_____		
気 温 (° C)	9.3 ° C	水 温 (° C)	19.8 ° C

検 査 の 項 目	検 査 の 結 果		基 準 値
一般細菌 (1ml中)	2 8		1mlの検水で形成される集落数が100以下であること
大腸菌	不 検 出		検出されないこと
亜硝酸態窒素 (mg/l)	0.004	未満	0.04 mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)	1	未満	10 mg/l以下
塩化物イオン (mg/l)	3.2		200 mg/l以下
有機物等 (全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)	0.3	未満	3 mg/l以下
pH値 (測定温度)	7.6	(15 ° C)	5.8以上8.6以下であること
臭気	異 臭 な し		異常でないこと
味	異 味 な し		異常でないこと
色度 (度)	0.5	未満	5 度 以下
濁度 (度)	0.1	未満	2 度 以下
結 果	上記検査項目については水質基準に適合する。		
検 査 期 日	2022 年 12 月 1 日 ~ 2022 年 12 月 3 日		
分 析 機 関	建築物飲料水水質検査業登録 熊本県八保16水第1号 [REDACTED] 株式会社 三朝環境分析センター [REDACTED]		
検 査 者	[REDACTED]		