

実施方針等に関する質問回答書(要求水準書(案)編)

整理No.	頁	章	節	細節	項目	項目名	質問事項	回答
57	17	第4	2			食材搬入用プラットフォーム	車両出入口は、2箇所からの進入とありますが、幹線道路ができた後はそちらも使用しての計画と考えればよろしいでしょうか。	<p>幹線道路(南部幹線)が開通された後は当該道路からも出入りできるよう配慮した外構計画としてください。</p> <p>南部幹線が開通する前までにおいては、建設予定地北東側から出入りするものとします。その際、事故等が生じないよう出入口への配慮・工夫を提案してください。</p> <p>(追記)  <u>南部幹線開通後の車両出入口は、建設予定地北東側の出入口に加え、歩行者等の安全確保を講じることを前提として南部幹線側の出入口を2箇所とし、出入口の数を合計3箇所とする提案も現段階では可能とします。南部幹線側の出入口を2箇所とする場合は、それが必要となる理由を整理したうえで提案してください。また、南部幹線側の出入口の設置箇所については、DB事業者決定後、基本設計の段階で八代市、DB事業者、警察及び熊本県による協議のうえ決定します。</u></p>
103	6	第1	3(5)		ア	敷地概要(その他)	「八代都市計画道路事業3・2・24号南部幹線」の事業施工期間が令和10年3月31日迄となっておりますが、建設工事期間中に前面道路(建設予定地西側)の使用可能でしょうか。	<p>熊本県と協議中のため、現時点では未定です。使用可能の許可を得た場合は速やかに公表します。</p> <p>(追記)  <u>現段階では、給食センター等の建設工事期間の市道からの出入りが困難な大型特殊車両については、南部幹線北側からの進入が可能なものとして提案してください。なお、南部幹線北側からの進入については、DB事業者決定後、八代市、DB事業者、警察及び熊本県による協議のうえ決定します。</u></p>