

2 要求水準書及び技術提案書類に関する質問回答(第2回)

No.	資料名	頁	項 目	質 問 の 内 容	回 答
1	公募型プロポーザル事業者選定基準書	1	4.価格評価点の採点方法	価格評価点の算定について、算定において小数点が出た場合の小数点以下の取扱いについてご教示願います。	小数第2位を四捨五入するものとします。
2	公募型プロポーザル実施要領及要求水準書	2	【実施要領】 7.提案上限額	最低制限価格または低入札価格調査について、提案金額に制限はないと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	公募型プロポーザル実施要領及要求水準書	5	【実施要領】 4.履行場所 別紙 対象施設一覧	各対象施設における既設照明器具(アリーナ照明及びステージ照明)の照明制御方式について、ご教示願います。	別紙 照明器具制御方式一覧表を参照ください。
4	公募型プロポーザル実施要領及要求水準書	8	【要求水準書】 16.LED照明器具の仕様 (2)LED灯具の性能・構造	⑥無線通信について、2.4GHz帯の使用を予定していますが、差し支えないでしょうか。	無線通信について、周波数帯の指定はありません。但し、学校の無線LAN設備、その他機器類の使用に支障を及ぼさないことを条件とします。
5	公募型プロポーザル実施要領及要求水準書	11	【要求水準書】 19. LED更新器具の保証	・不具合が発生し、調査の結果、保証対象外になった場合、調査に係る費用については、受託者の負担になるのでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	公募型プロポーザル実施要領及要求水準書	12	【要求水準書】 19.LED更新器具の保証 表1 保証に係る責任分担表	※2における受託者またはその構成企業となる業者について、いずれかの対象施設のみの更新作業を実施した再委託契約の受注者は含まれますか。	含まれません。 受託者またはその構成企業の保証となります。
7	公募型プロポーザル実施要領及要求水準書	12	【要求水準書】 19.LED更新器具の保証 表1 保証に係る責任分担表	受託者の保証対象について、※2以外の費用負担及び要望、業者において別途改修工事等が行われた場合は、保証対象から除外されるという認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
8	公募型プロポーザル実施要領及要求水準書	12	【要求水準書】 20. その他 表1 保証に係る責任分担表 番号1・5・9	・不具合が発生し、調査の結果、保証対象外になった場合、調査に係る費用については、受託者の負担になるのでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	第4号様式 価格提案書	—	価格提案者	価格提案者について、共同企業体名の記入は必要でしょうか。	必要です。第4号様式の修正版を公開しています。
10	技術提案書類の作成要領	—	作成にあたっての注意事項	技術提案書の作成にあたり表紙や目次を添付してもよろしいでしょうか。	表紙や目次の添付につきましては任意とします。但し、表紙や目次にも提案者・メーカー等が特定できるようにしてください。 なお、表紙、目次につきましては指定枚数に含みません。