

令和6年度

水道水質検査結果

採水場所 太平洋セメント 株式会社 八代サービステーション

No.	検査項目	水質基準	R6.4.16	R6.5.21	R6.6.18	R6.7.16	R6.8.20	R6.9.17	R6.10.15	R6.11.19	R6.12.17	R7.1.21	R7.2.18	R7.3.18
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.0005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下				<0.005								
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下				53.0								
40	蒸発残留物	500 mg/l以下				97								
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.7	7.9	7.7	7.6	7.5	7.7	7.8	7.9	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.9	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

