令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	八代水源地（深井戸）

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	50.8			39.6			44.2			45.3		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	70			69			85			90		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	八代水源地（浅井戸）

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下	50.0			42.3			47.5			48.6		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	78			71			87			92		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素（TOC）の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	松江城水源地

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R7.3.18
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			0.07			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.02			<0.01			0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.014			<0.009			0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	<20			<20			<20			<20		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	52.7			49.2			45.8			48.4		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	86			98			91			88		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	建馬水源地

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			0.08			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	54.0			52.3			53.7			49.4		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	98			103			96			100		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	新開水源地

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	50.0			49.2			48.7			49.0		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	89			101			95			101		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	松江城町中央広場公園

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	52.7			49.6			47.9			47.0		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	85			94			89			88		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3	7.6	7.4	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	新港町1丁目管末給水管

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.25	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			0.002			0.002			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	53.9			54.0			53.8			53.6		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	90			102			105			99		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.6	7.7	7.7	7.7	7.9	7.6	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	昭和農村運動広場

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	51.6			49.4			49.3			50.8		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	89			101			103			98		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	島田町管末給水管

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1					
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08					
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004					
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001					
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06					
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002					
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006					
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003					
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01					
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001					
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01					
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003					
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003					
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009					
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008					
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02					
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03					
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005					
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	46.5			42.1			47.2					
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	73			78			86					
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	岡町小路公民館

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			<1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.01			<0.01			<0.01			0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	47.2			41.2			47.0			50.5		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	70			80			99			88		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.6	7.4	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	高田水源地

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			1.1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			0.11			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	45.5			44.9			43.6			45.6		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	78			97			90			83		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

令和7年度　　水道水質検査結果

採水場所	日奈久平成町管末給水管

No.	検　査　項　目	水　質　基　準	R7.4.8	R7.5.13	R7.6.10	R7.7.9	R6.8.20	R7.9.9	R7.10.14	R7.11.11	R7.12.9	R8.1.13	R8.2.10	R8.3.10
1	一般細菌	100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下				<0.0003								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下				<0.00005								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下				<0.001								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下				<0.002								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	<1			1.1			<1			<1		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下				<0.0002								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下				<0.005								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下				<0.002								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下				<0.001								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下				<0.001								
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	<0.06			<0.06			0.11			<0.06		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	0.06 mg/l以下	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	0.01 mg/l以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下				<0.1								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下				<20								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	44.6			47.5			45.3			46.7		
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	75			95			96			91		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下				<0.02								
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				<0.000001								
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下				<0.002								
45	フェノール類	0.005 mg/l以下				<0.0005								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3.0 mg/l以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5.0 度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2.0 度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1