

雨水管路被災による県道八代港大手町線陥没の概要

発生日時 : 令和8年8月21日(金) 15:00頃

発生箇所 : 県道250号八代港大手町線 ゆめタウン八代店北側


被災 : 下水道雨水管路 (円形ヒューム管 直径3m)

被災状況 : 雨水管路継目部の開き

⇒土砂吸出しにより、上部道路が陥没

被害範囲 : 5m×2m×1.3m (深さ)


対応 : 管路内テレビカメラ調査 (8/21～) 及び地上からのレーダー探査による路面下空洞調査 (8/22～) を踏まえた応急復旧の実施を検討中。本復旧時期は未定。



【通行規制状況】

8/21 15:00頃陥没発生 図書館前～新開交差点まで全面通行止


8/22 8:30より全面通行止解除 現在、下図の通りに規制中



陥没発生直後



影響範囲確認



管頂部約17cmの開き

